



ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» 12 2018г.

г. Шали

№ 177-н

«Об утверждении режима работы наружного
уличного освещения на 2019 год»

Во исполнение протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики-Министра финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаева №17 от 07.06.2017г. в целях получения экономии электроэнергии в электросетях наружного уличного освещения территории Шалинского муниципального района, имеющих централизованное управление, и взаимодействия структур, обеспечивающих их функционирование, руководствуясь Федеральными законами от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с подпунктом 4.6.4. пункта 4.6. требований к механическим средствам организации дорожного движения и оборудованию дорог и улиц, утвержденных постановлением Госстандарта РФ от 11 октября 1993 года №221 Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы». Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», администрация Шалинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить режим работы наружного уличного освещения территории Шалинского муниципального района, находящегося на балансе мэрии г.Шали и сельских поселений Шалинского муниципального района, согласно приложению №1 и графика уличного освещения приложение №2.
2. Мэрии Шалинского городского поселения и главам сельских поселений Шалинского муниципального района обеспечить контроль за текущим содержанием наружного уличного освещения территории Шалинского муниципального района, согласно приложению №1.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Масаева И.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Зама».

Глава администрации
Шалинского муниципального района



Т-А.В. Ибрагимов

Режим работы
установок наружного электроосвещения

1. Включение наружных осветительных электроустановок, при автоматизированном управлении, производится в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 люкс., а отключение - в утренние сумерки, не ранее повышения естественной освещенности в 10 люкс. Отступление от режима допускается в пределах технических данных приборов управления, но не более 15 мин. в ту или другую сторону.
2. Для наружных осветительных установок с дистанционным телемеханическим управлением в период с 24-00 час до 05-00 час применяется «ночной» режим управления с частичным, до 50%, отключением наружного освещения в ночное время в случае, когда интенсивность движения пешеходов менее 40 чел/час и транспортных средств в обоих направлениях - менее 50 ед./час.
3. Доля действующих светильников, работающих в общем и ночном режимах, должна составлять не менее 95%. При этом, на автомобильных дорогах не допускаются неработающие светильники подряд, один за другим и неработающие светильники в районе перекрёстков дорог и остановочных павильонов маршрутного автотранспорта.
4. Количественные значения светотехнических показателей установок наружного электроосвещения в процессе эксплуатации не должны снижаться более чем до 85% от предусмотренных в рабочих проектах.